

## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ С-RU.ПБ97.В.01008

### ЗАЯВИТЕЛЬ

№ 0017526

Общество с ограниченной ответственностью «ЛАКРА СИНТЕЗ». Код ОГРН 1027739481538.  
Адрес: РФ, 142450, Московская область, Ногинский р-он, г. Старая Купавна, ул. Дорожная, д. 5  
Телефон: +7 (495) 995-78-58. Факс: +7 (495) 995-78-58.  
E-mail: info@lakra-sintez.ru

### ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «ЛАКРА СИНТЕЗ». Код ОГРН 1027739481538.  
Адрес: РФ, 142450, Московская область, Ногинский р-он, г. Старая Купавна, ул. Дорожная, д. 5  
Телефон: +7 (495) 995-78-58. Факс: +7 (495) 995-78-58.  
E-mail: info@lakra-sintez.ru

### ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

ФГБОУ ВО «Академия Государственной противопожарной службы Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий».  
рег. № RA.RU.11ПБ97 от 01.07.2015 г. Федеральная служба по аккредитации.  
Адрес: 129366, Россия, г. Москва, ул. Бориса Галушкина, д. 4. ОГРН 1027739451684.  
Телефон: +7 (495) 617-27-27 доб. 29-33, тел./факс: +7 (495) 617-27-29. E-mail: agps-oc@mail.ru.

### ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Средство для защиты древесины ББ-11, ГОСТ 28815-96 торговой марки «Здоровый Дом® ОГНЕБИО» (I группа огнезащитной эффективности - глубокая пропитка с привесом сухих солей не менее 65 кг/м<sup>3</sup>, II группа огнезащитной эффективности - глубокая пропитка с привесом сухих солей не менее 30 кг/м<sup>3</sup>, поверхностная обработка с расходом не менее 1200 г/м<sup>2</sup> методом погружения и вымачивания). Покрытие на основе состава устойчиво к старению. Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП):

Код ОКПД2: 20.59.59.000

код ЕКПС:

код ТН ВЭД России: 3824

### СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

### ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ) в редакции Федеральных законов от 10.07.2012 г. № 117-ФЗ, от 02.07.2013 № 185-ФЗ, от 23.06.2014 г. № 160-ФЗ, от 13.07.2015 № 234-ФЗ, от 03.07.2016 № 301-ФЗ). Статья 136, статья 150.

### ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Акт о результатах анализа состояния производства сертифицируемой продукции № 3604/ТР-2018 от 19.03.2018 г. (ОС Академия ГПС МЧС России). Протокол сертификационных испытаний продукции № 28/СТР-2018 от 24.04.2018 г. (ИЦ "Антип" ООО "НПФ "Антип", аттестат аккредитации № RA.RU.21AE95 от 25.12.2015 г., (Федеральная служба по аккредитации), 129366, г. Москва, ул. Б. Галушкина, д. 4). Схема 4С.

### ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

ГОСТ 28815-96. Техническая документация изготовителя.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 26.04.2018

по 25.04.2023



Руководитель (заместитель руководителя)  
органа по сертификации

  
ПОДПИСЬ  
  
ПОДПИСЬ

Э.И. Бурунин

ИНИЦИАЛЫ, ФИО

П.В. Злобнов

ИНИЦИАЛЫ, ФИО

Эксперт (эксперты)