

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ C-RU.AЮ64.B.00255

ЗАЯВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «ЛАКРА СИНТЕЗ».
Адрес: 142450, Московская обл., Ногинский район, г. Старая Купавна, ул. Дорожная, 5.
ОГРН: 1027739481538. Телефон: (495) 702 96 49, факс: (495) 995 78 58, адрес электронной почты: info@lakra-sintez.ru.

№ 0005601

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «ЛАКРА СИНТЕЗ».
Адрес: 142450, Московская обл., Ногинский район, г. Старая Купавна, ул. Дорожная, 5, см. приложение бланк № 0006024. ОГРН: 1027739481538. Телефон: (495) 702 96 49, факс: (495) 995 78 58, адрес электронной почты: info@lakra-sintez.ru.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации продукции и услуг «Полисерт» АНО «Электросерт». Место нахождения: 129226, Российская Федерация, г. Москва, ул. Сельскохозяйственная, д. 12а. Фактический адрес: 129110, Российская Федерация, г. Москва, ул. Щепкина, д. 47, стр. 1. ОГРН: 1037739013355. Телефон: +7 (495) 995-10-26. Факс: +7 (495) 995-10-26. Адрес электронной почты: info@certif.ru. Аттестат аккредитации № RA.RU.10AЮ64 от 21.07.2015 г. выдан Федеральной службой по аккредитации.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Лак паркетный акрил-уретановый PARADE L50 Professional, изготовленный по ТУ 2313-018-63567400-2010.

код ОК 005 (ОКП): 23 1341

Серийный выпуск.

код ЕКПС:

код ТН ВЭД России: 3209 00 000 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон № 123-ФЗ от 22 июля 2008 г., в ред. Фед. законов от 10.07.2012 №117-ФЗ, от 02.07.2013 №185-ФЗ, от 23.06.2014 №160-ФЗ, от 13.07.2015 №234-ФЗ), группа воспламеняемости В2 (умеренновоспламеняемый) по ГОСТ 30402-96; дымообразующая способность Д3 (высокая) по ГОСТ 12.1.044-89; токсичность продуктов горения Т3 (высокоопасная) по ГОСТ 12.1.044-89, группа распространения пламени РП1 по ГОСТ Р 51032-97 (нераспространяющий)

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол испытаний № 2/М170-ФЗ от 18.11.2015 Испытательный центр «Политест» АНО по сертификации «Электросерт», № RA.RU.21AD12 от 21.08.2015 г. выдан Федеральной службой по аккредитации. Акт о результатах анализа состояния производства № 6406-АП от 12.03.2015 г., Акт о результатах анализа состояния производства № 6612-АП от 07.07.2015 г. ОС «Полисерт» АНО по сертификации «Электросерт», RA.RU.10AЮ64 от 21.07.2015 выдан Федеральной службой по аккредитации. Схема сертификации 4с

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 25.11.2015 по 24.11.2020

Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации

М.П. Эксперт (эксперты)

ПОДПИСЬ

Г.С. Габриэлян

ИНДИВИДУАЛ, ФИЗИЧЕСК

ПОДПИСЬ

И.И. Далбинш

ИНДИВИДУАЛ, ФИЗИЧЕСК



ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № С-RU.АЮ64.В.00255

(обязательная сертификация)

№ 0006024

Перечень предприятий-изготовителей продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия, входящих в состав транснациональной компании

Полное наименование предприятия - изготовителя	Адрес (место нахождения)
Общество с ограниченной ответственностью "ЛАКРА СИБИРЬ"	630554, Новосибирская область, Новосибирский район, поселок Двуречье, улица Молодежная, 15/1



Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации

Эксперт (эксперты)

Г.С. Габриэлян

инициал, фамилия

И.И. Далбинш

инициал, фамилия