

# РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ С-RU.ПБ58.В.01576

### ЗАЯВИТЕЛЬ

№ 0000257

Общество с ограниченной ответственностью "ЛАКРА СИНТЕЗ" (ООО "ЛАКРА СИНТЕЗ").  
Адрес: 142450, РОССИЯ, Московская область, Ногинский район, г. Старая Купавна, ул. Дорожная,  
д. 5. ОГРН: 1027739481538. Телефон: 84957029650, 84957029649. Факс: 84957029649.  
E-mail: info@lakra-sintez.ru

### ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью "ЛАКРА СИНТЕЗ" (ООО "ЛАКРА СИНТЕЗ").  
Адрес: 142450, РОССИЯ, Московская область, Ногинский район, г. Старая Купавна, ул. Дорожная,  
д. 5. ОГРН: 1027739481538. Телефон: 84957029650, 84957029649. Факс: 84957029649.  
E-mail: info@lakra-sintez.ru

### ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

ОС "Альфа "Пожарная Безопасность" ООО "Альфа "Пожарная Безопасность". 301760, Россия, Тульская обл., г. Донской, ул. Горноспасательная, д. 1А, телефон/факс: 84952801686. ОГРН: 1107154016166.  
Аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ПБ58 выдан 28.12.2010 г. МЧС России

### ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Лаки алкидные марок ПФ-283 (ГОСТ 5470-75) и ПФ-231 паркетный (ТУ 2311-057-45860602-2004), нанесенные на негорючее основание с расходом на однослойное покрытие не более 75 г/м<sup>2</sup>. Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП):

23 1120

код ЕКПС:

код ТН ВЭД России:

3209 10 000 9

### СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

#### ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

\* Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный Закон № 123-ФЗ от 22 июля 2008 г., в ред. Федеральных законов от 10.07.2012 N 117-ФЗ, от 02.07.2013 N 185-ФЗ)  
См. Приложение – бланк № 0000168

### ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол сертификационных испытаний № 2986-С/ТР от 31.07.2015 г. ИЛ "Альфа "Пожарная Безопасность" ООО "Альфа "Пожарная Безопасность" № ТРПБ.RU.ИН41 от 28.12.2010 г.

Акт анализа состояния производства № 3-АСП/15 от 19.06.2015 г. ОС "Альфа "Пожарная Безопасность" ООО "Альфа "Пожарная Безопасность" № ТРПБ.RU.ПБ58 от 28.12.2010 г.

### ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 31.07.2015

по 30.07.2020



Руководитель (заместитель руководителя)  
органа по сертификации

Эксперт (эксперты)

  
\_\_\_\_\_  
ПОДПИСЬ

  
\_\_\_\_\_  
ПОДПИСЬ

А.А. Гомзов

интерим, факсикоп

А.П. Губенко

интерим, факсикоп



ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № С-RU.ПБ58.В.01576

(обязательная сертификация)

№ 0000168

Сведения о национальных стандартах (сводах правил), применяемых на добровольной основе для соблюдения требований технического регламента

Обозначение национального стандарта или свода правил	Наименование национального стандарта или свода правил	Подтверждаемые требования национального стандарта или свода правил
		Класс пожарной опасности строительных материалов – КМ3
ГОСТ 30244-94	"Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть"	Группа горючести – Г1 (слабогорючие)
ГОСТ 30402-96	"Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость"	Группа воспламеняемости – В2 (умеренновоспламеняемые)
ГОСТ 12.1.044-89, п. 4.18	"Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения"	Группа дымообразующей способности – Д3 (с высокой дымообразующей способностью)
ГОСТ 12.1.044-89, п. 4.20	"Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения"	Группа по токсичности продуктов горения – Т2 (умеренноопасные)
ГОСТ Р 51032-97	"Материалы строительные. Метод испытания на распространение горения"	Группа распространения пламени по поверхности – РП1 (нераспространяющие)



Руководитель (заместитель руководителя)  
органа по сертификации

М.П.

Эксперт (эксперты)

*[Handwritten signature]*  
ПОДПИСЬ

А.А. Гомзов

ИНИЦИАЛЫ, ФАМИЛИЯ

*[Handwritten signature]*  
ПОДПИСЬ

А.П. Губенко

ИНИЦИАЛЫ, ФАМИЛИЯ